

Pytanie 1) Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnię, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odp. Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarem dróg przewidzianych do ruchu samochodowego i pieszego jak również na terenie inwestycji taki ruch nie jest przewidziany w godzinach nocnych a co za tym idzie Zamawiający nie wymaga opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6.

Zamawiający pozostawia treść zapisów SIWZ bez zmian.

Pytanie 2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabieniem wzroku z którym już ma problem 60% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odp. Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarem dróg przewidzianych do ruchu samochodowego i pieszego jak również na terenie inwestycji taki ruch nie jest przewidziany w godzinach nocnych a co za tym idzie Zamawiający nie wymaga opraw zgodnie z przytoczonymi normami. Wszelkie prace serwisowe przewiduje się w porze dziennej a planowany system oświetlenia terenu ma za zadanie głównie zabezpieczenie ludzi lub zwierząt w sytuacji wykrycia ich przez czujniki ruchu. Uruchomienie systemu oświetlenia terenu pozwoli na możliwości zarejestrowania poprzez system monitoringu wizyjnego nieuprawnionego wtargnięcia na teren elektrowni oraz możliwość powiadomienia odpowiednich osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu i niedopuszczenie do nieuprawnionego przedostania się na teren elektrowni.

Zamawiający pozostawia treść zapisów SIWZ bez zmian.

Pytanie 3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacji słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju :

Odp. Ze względu na ilość funkcjonujących norm Zamawiający nie określił konkretnych norm aby nie ograniczać konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający pozostawia treść zapisów SIWZ bez zmian.

Pytanie 4) Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy instalacji.

Odp. Zamawiający podał w SIWZ wymagania dotyczące lamp oświetleniowych:

„Co najmniej:

- naświetlacz w technologii LED**
- o mocy 70W • o klasie szczelności IP65**
- strumień świetlny 4500lm.**
- Zakres napięć pracy co najmniej 200-250V,**
- kąt naświetlania 120 stopni”**

Powyższy zapis wg Zamawiającego jest wystarczający do przygotowania wyceny i złożenia oferty z zachowaniem bezstronności oraz zasad konkurencji.

Zamawiający pozostawia treść zapisów SIWZ bez zmian.